



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

INFORMAÇÃO

À SELIT,

Conforme encaminhamento SELIT 0157282, cabe a esta SEPOB efetuar as análises das propostas quanto aos quesitos técnicos. Foi efetuada a análise com base nos itens 10, 11 e 12 do Termo de Referência.

Quanto ao item 10, "Da Proposta de Preço e dos Critérios de Julgamento", os critérios foram atendidos

- Faltou apresentar a memória de cálculo do BDI e BDI Diferenciados utilizados e cálculo de composições de Encargos Sociais na proposta de preços.

Quanto ao item 11, "Requisitos da Proposta", há a menção de apresentação dos seguintes documentos:

Falta especificar as seguintes itens, sendo necessárias informações complementares:

- Conectores e cabos UTP tem que ser do mesmo fabricante para atender à garantia estendida e serem categoria 6.
- Ventiladores - foi enviada especificação do ventilador da Berliner Luft, porém veio o catálogo que não consta o produto especificado, apresentar um catálogo que conste o produto BBS 315.

Não conseguimos identificar tal documentação das constantes do processo.

Quanto ao item 12, "Da Qualificação Técnica", os profissionais atenderam ao critério de qualificação técnico-profissional, assim como há atestados em que conste o nome da empresa Etera e que atenda ao requerido.

Informamos que a maior parte da proposta apresentada está adequada, sendo necessário somente informações adicionais.

É o que temos a informar.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Augusto Prado Alves**, **Supervisor(a) de Seção**, em 27/12/2022, às 19:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0157357** e o código CRC **D6F59962**.

Av. Alvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - www.trf6.jus.br
0002004-91.2022.4.06.8000

0157357v3